



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ**  
**регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0**

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01444**  
*(номер сертификата соответствия)*

**030518**  
*(учетный номер бланка)*

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
*(наименование и местонахождение заявителя)*

Общество с ограниченной ответственностью "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"  
 (ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"). Адрес: 141667, РОССИЯ, Московская область, город Клин,  
 село Спас-Заулок, улица Сосновый Бор, дом 36. ОГРН: 1035003950321.  
 Телефон: 84954116565. Факс: 84954116564.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
*(наименование и местонахождение изготовителя продукции)*

Общество с ограниченной ответственностью "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"  
 (ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"). Предприятия-изготовители: См. Приложение –  
 бланк № 005701). Адрес: 141667, РОССИЯ, Московская область, город Клин, село Спас-  
 Заулок, улица Сосновый Бор, дом 36. ОГРН: 1035003950321.  
 Телефон: 84954116565. Факс: 84954116564.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
*(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)*

ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", Россия, 301760, Тульская область,  
 г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, тел./факс: 84952801686.  
 ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании №  
 НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

*(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)*

Стекло закаленное огнестойкое Pyropane SunStop габаритными размерами  
 по высоте не более 3000 мм, по ширине не более 2000 мм, номинальных  
 толщин 6, 8, 10 мм, выпускаемое по СТО 11765852-11-2016.  
 Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)  
 23.12.12.110

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

*(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)*

ГОСТ 33000-2014 «Стекло и изделия из него.  
 Метод испытания на огнестойкость».  
 Предел огнестойкости – Е 60 (v).

код ТН ВЭД России  
 7007 19 800 9

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы сертификационных испытаний № 266-С-19 от 31.10.2019 г.,  
 № 267-С-19 от 31.10.2019 г., № 268-С-19 от 31.10.2019 г. ИЛ ООО "Альфа  
 "Пожарная Безопасность", Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ  
 ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.  
 Акт о результатах анализа состояния производства № 203-АСП/19 от 17.10.2019 г.  
 ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность". Свидетельство об уполномочивании  
 № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

*(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)*

СТО 11765852-11-2016

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 06.11.2019 по 05.11.2020**



Руководитель  
 (заместитель руководителя)  
**органа по сертификации**  
*(подпись, инициалы, фамилия)*  
**Эксперт (эксперты)**  
*(подпись, инициалы, фамилия)*

**А.А. Гомзов**

**Д.Н. Байгушкин**



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение  
к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

**НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01444**

№ \_\_\_\_\_  
(номер сертификата соответствия)

**005701**

(учетный номер бланка)

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Общество с ограниченной ответственностью "Модерн Гласс" (ООО "Модерн Гласс")	Адрес: 454007, РОССИЯ, Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 3. Телефон: 83512593995. Факс: 83512593995



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

**А.А. Гомзов**

**Д.Н. Байгушкин**