



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.ru, e-mail: nsopb@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01388
(номер сертификата соответствия)

030193
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"
(ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"). Адрес: 141667, РОССИЯ, Московская область, город Клин, село Спас-Заулок, улица Сосновый Бор, дом 36. ОГРН: 1035003950321.
Телефон: 84954116565. Факс: 84954116564.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"
(ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"). Предприятия-изготовители: См. Приложение – бланк № 005420). Адрес: 141667, РОССИЯ, Московская область, город Клин, село Спас-Заулок, улица Сосновый Бор, дом 36. ОГРН: 1035003950321.
Телефон: 84954116565. Факс: 84954116564.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, тел./факс: 84952801686.
ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Стекло закаленное огнестойкое Ругоране Термо габаритными размерами по высоте не более 3000 мм, по ширине не более 2000 мм, номинальных толщин 6, 8, 10 мм, выпускаемое по СТО 11765852-11-2016.
Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)
23.12.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 33000-2014 «Стекло и изделия из него.
Метод испытания на огнестойкость».
Предел огнестойкости – Е 60 (v).

код ТН ВЭД России
7007 19 200 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 209-С-19 от 29.08.2019 г., № 210-С-19 от 29.08.2019 г., № 211-С-19 от 29.08.2019 г. ИЛ ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 137 от 09.08.2019 г.

ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СТО 11765852-11-2016

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 30.08.2019 ПО 29.08.2024



Руководитель
(заместитель руководителя)

органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Д.Н. Байгушкин



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01388
(номер сертификата соответствия)

005420
(учетный номер бланка)

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Общество с ограниченной ответственностью "Модерн Гласс" (ООО "Модерн Гласс")	Адрес: 454007, РОССИЯ, Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 3. Телефон: 83512593995. Факс: 83512593995



М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Д.Н. Байгушкин